

ANLAGE 3

Probenahmeprotokolle Bausubstanz

Probenahmeprotokoll

Bausubstanz



Projekt/Projektort: BV Flurnummer 542/4, Loisachauenstraße 1, 82496 Oberau	Projekt-Nr.: 13-S-806
Probenehmer: A&HTEC / Bernhard Bous	Probenahmedatum: 04.07.2013
Projekt-Bearbeiter: Markus Hörmann	Gebäude/Bereich: s.u.

Proben-bezeichnung	Entnahmebereich	Entnahmetiefe [cm]	Beschreibung	Farbe	Bemerkungen	Probengefäß
OLA-BS1A	Boden Halle	0,0-1,2	Gussasphalt	schwarz	schwacher Teergeruch	BG49
OLA-BS1B		1,2-5,0	Beton mit Bewehrung	hellgrau-grau	---	BG49
OLA-BS1C		5,0-29,0		hellgrau	---	E5
OLA-S7		ab 29,0	Kies	braun	---	BG49
OLA-BS2	Außenwand Halle	0,0-0,2	Anstrich	weiß, gelb	---	BG49
		0,2-5,0	Leichtbetonelement	weiß	---	
OLA-BS3	Außenwand Halle, Sockel	0,0-4,0	Anstrich, Beton	grau, hellgrau	---	BG49
OLA-BS4	Deckenverkleidung	0,0-3,5	Pressspanplatte	weiß, braun	---	BG49
OLA-BS5	Decke, Holzbinder	0,0-1,0	Holz, gestrichen	braun	2 Entnahmestellen	BG49
OLA-BS6	Boden Lager	0,0-4,5	Estrich/Beton	grau	z.T. verschmutzt	BG49
OLA-BS7	Innenwand	0,0-5,0	Leichtbetonelement	weiß	---	BG49
---	Boden ehemaliger Kühlraum	0,0-1,0	Fliesen	grau	---	---
OLA-BS8A		1,0-6,0	Estrich 1	grau	porös	BG49
OLA-BS8B		6,0-12,5	Estrich 2	grau	mit Teerpapperesten	BG49
OLA-BS8C		12,5-22,0	Teerkork	schwarz, braun	---	BG49

Probenahmeprotokoll

Bausubstanz



Projekt/Projektort: BV Grundstück Fl.-Nr. 542/4, Loischauenstraße 1, 82496 Oberau	Projekt-Nr.: 13-S-806
Probenehmer: A&HTEC / Bernhard Bous	Probenahmedatum: 04.07.2013
Projekt-Bearbeiter: Markus Hörmann	Gebäude/Bereich: s.u.

Proben-bezeichnung	Entnahmebereich	Entnahmetiefe [cm]	Beschreibung	Farbe	Bemerkungen	Probengefäß
---	Boden ehemaliger Kühlraum West	0,0-1,0	Fliesen	hellgrau	modern, nachträglich eingebaut	---
---		1,0-4,0	Estrich	hellgrau	---	---
---		4,0-4,1	Folienlage	transparent	---	---
---		4,0-20,0	Styropor	weiß	---	---
OLA-BS9	Boden Umfeld Ölheizung	0,0-1,2	Gussasphalt	schwarz	schwacher Teergeruch	BG49
---		ab 1,2	Beton	hellgrau	---	---
OLA-BS10	Boden Kleinlager	0,0-1,5	Gussasphalt	schwarzbraun	schwacher Teergeruch	BG49
---		ab 1,5	Beton	hellgrau	---	---
OLA-BS11	Wand Kleinlager	0,0-0,1	Anstrich	grau	z.T. verschmutzt	BG49
		0,1-5,0	Leichtbetonelement	weiß	---	
---	Lüftungskanal Gebläseheizung	0,0-0,3	Blech	---	---	---
OLA-BS12		0,3-0,7	Dichtungsschnur	weiß	faserig	BG49
---		0,7-1,0	Blech	---	---	---
OLA-BS13	Boden Halle	0,0-2,0	Gussasphalt	schwarzbraun	Teergeruch	BG49
---		ab 2,0	Beton mit Restanhaftungen Gussasphalt	hellgrau		
OLA-BS14	Wand Halle	0,0-0,1	Anstrich	weiß	---	BG49
		0,1-5,0	Leichtbetonelement	weiß	---	